



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

236029, г.Калининград, ул. Бассейная д. 35; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: ugpn39@mail.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому городским округам

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3; тел. факс (41045) 6-63-82

238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, (40152)3-41-24 E-Mail: ond-bmr@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» детский сад № 9 «Улыбка»

во исполнение распоряжения Даниловича В. Ф., начальника ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 28.01.2021 № 14

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 ч. 00 мин. «04» февраля 2021г. по 10 ч. 00 мин. «04» февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка: Балдыковой Мариной Анатольевной, заместителем начальника ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам, Гильдебрандт Еленой Викторовной, старшим инспектором ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам; Лазаревым Алексеем Юрьевичем, инспектором ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам

на объекте защиты, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Калинина, д. 9

(указывается период, вид проверки, фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, совместно с: заведующим МАДОУ МО «СГО»-Д/С № 9 «Улыбка» Шуряшкиной С.А., заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе (ответственное лицо по ПБ) Селимановой О.А.

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препития	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	19.02.2022	
2.	Помещение кухни не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации	п. 2 ст. 54 ФЗ-123, Приложения А СП 5.13130.2009	19.02.2022	

3.	Не обеспечено исправное состояние внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	19.02.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода из группы № 10 составляет менее 0,8 м	п. 1 ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	19.02.2022	
5.	В проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение книгохранилища от коридора в правом крыле на 2 этаже в качестве заполнения предусмотрена дверь с неопределенным пределом огнестойкости	п. 1 статьи 88 ФЗ-123, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	19.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по Балтийскому и
и Светловскому городским округам
М.А. Балдыкова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«19» 02 2024 г.

(подпись)
М.Л.П.

Старший инспектор ОНДиПР по Балтийскому и
и Светловскому городским округам

Е.В. Гильдебрандт

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 18 » 02 20 21 г.

(подпись)

М.Л.П.

Инспектор ОНДиПР по Балтийскому и
и Светловскому городским округам

А. Ю. Лазарев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 18 » 02 20 21 г.

(подпись)

М.Л.П.

предписание для исполнения получил:

Медведев

(подпись)

« 19 » 02 20 21 г.

Заведующий
адресной службой

(должность, фамилия, инициалы)

№	Вид нарушения	Дата нарушения	Адрес	Сведения о нарушении
1	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты	18.02.2021	г. Светловск	Средств индивидуальной защиты не хватает для проведения работ
2	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты	18.02.2021	г. Светловск	Средств индивидуальной защиты не хватает для проведения работ